

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.68, тел.(391)2114591, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по муниципальному образованию г. Норильск. 663305, Красно-

ярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д.28 тел.(3919)431953 ofps7gpn@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт №

обследования по результатам рассмотрения заявления

«18» марта 2015 года

г. Норильск
(место составления акта)

14ч. 00 мин.

Государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору,
проводившего (-их)

надзору Мaziной Еленой Геннадьевной

обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 12 ч. 00 мин. «18» марта 2015 года по 13 ч. 00 мин. «18» марта 2015 года проведено обследование объекта заявителя МБДОУ № 92 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому направлению развития детей «Облачко», расположенного по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Талнах, улица Космонавтов, дом 10, совместно с заведующим детским садом Исаевой Светланой Ивановной

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 92 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому направлению развития детей «Облачко», ул. Космонавтов, д.10.

Здание возведено на свайном поле, подвальный этаж отсутствует, применен принцип вентилируемого подполья. Здание детского сада трехэтажное, 2-й степени огнестойкости, 1989 года постройки.

Общая площадь здания детского сада 3541 кв.м. По функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Отопление центральное (водяное), электроснабжение от трансформаторной подстанции городской электросети. Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Несущие стены – керамзитобетонные панели – класс пожарной опасности К0 (непожароопасные), перекрытия – железобетонные плиты – класс пожарной опасности К0 (непожароопасные). Кровля плоская, мягкая рулонная. На крыше здания имеется ограждение. Эксплуатационное испытание проводилось организацией ООО «Ител» 27.08.2012года, недостатков не выявлено.

К зданию имеются свободные проезды, подъезды для пожарной техники. Противопожарные расстояния между зданиями соответствуют требованиям.

С первого этажа предусмотрено 3 эвакуационных выходов. Со второго и третьего этажей предусмотрено по три эвакуационных выходов в три лестничные клетки типа Л1. На первом и втором этаже расположено по 6 групповых ячейки. На третьем этаже групп нет, расположена прогулочная веранда, где дети играют, занимаются спортом. Лестничные марши имеют ограждения высотой 1,2 метра с поручнями на высоте 0,5 м. и 1 м. Вертикальные элементы ограждения имеют просвет не более 0,1 м.

В здании детского сада организацией ООО «Связь Сервис» проведен монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа (АКТ приемки установки в эксплуатацию от 06.09.2006). Ремонт и техническое обслуживание осуществляет МУП ТПО «Торг Сервис», согласно договора от 01.07.2012г. № 57-14/1-ТО.

Согласно договору от 01.01.2015 № 92-04-15 с ООО «Фирма «Меркурий» заключен договор на оказание мониторинговых услуг по выводу сигнала на пульт подразделения пожарной охраны. Все помещения детского сада оснащены автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, при проведении обследования находились в исправном состоянии. Обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения проводится ежемесячно с внесением соответствующей записи в журнале. Проверка работоспособности пожарной сигнализации проводится ежеквартально, с составлением акта проверки работоспособности. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от городской сети хозяйственного водоснабжения.

В здании имеются планы эвакуации людей на случай возникновения пожара, размещены на видных местах и соответствуют ГОСТ. Руководителем МБДОУ № 92 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому направлению развития детей «Облачко» (далее – организации) разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, соответствует требованиям установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Работники организации допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Руководителем организации приказом от 01.09.2014 № 116 назначено должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность. Руководитель и ответственное лицо за пожарную безопасность, прошли обучение в объеме пожарно-технического минимума в организации имеющей лицензию, на данный вид деятельности (заместитель заведующего по АХР Антоновская Елена Владимировна - квалификационное удостоверение № 197, заведующий МБДОУ № 92 Исаева Светлана Ивановна - квалификационные удостоверения № 196). По имеющимся специальным программам, согласованных с территориальным ОНД по МО г. Норильск, со всеми категориями работников пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума.

Руководителем организации обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Руководителем организации обеспечивается выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака». Руководителем организации обеспечено исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода (ПК- 9шт), акт от 21.11.2014. В здании обеспечено

укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. Организована перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год. Здание обеспечено огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2 Правил противопожарного режима в РФ. Журналы проверок огнетушителей имеются, проверка состояния осуществляется с соответствующей записью в журнале. Паспорта на огнетушители имеются. Тренировки по эвакуации проводятся не реже двух раз в год. Противопожарные инструктажи с работниками проводятся под запись в журнале учета инструктажей.

Разработана декларация пожарной безопасности, зарегистрирована в ОНД по МО г. Норильск 05.04.2013 № 04 429 007-ТО-00040.

Вывод по результатам обследования:
состояние здания МБДОУ № 92 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому направлению развития детей «Облачко» соответствует требованиям пожарной безопасности.

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен(а):

Заведующий МБДОУ № 92 «Детский сад
«Облачко» Исаева С.И.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,
фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации;
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,
а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)


(подпись)

Акт обследования составлен в двух экземплярах, копию получил(а):

Заведующий МБДОУ № 92 «Детский сад
«Облачко» Исаева С.И.

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,
фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы
индивидуального предпринимателя, владельца собственности,
имущества и т.п. (гражданина)


(подпись)

«18» марта 2015 года

Обследование проводил:

Государственный инспектор МО г. Норильск
Красноярского края по пожарному надзору Мазина Е.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


(подпись)



М.Л.П.*

«18» марта 2015 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору